

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Dyrektywa Kompatybilności Elektromagnetycznej 2014/30/UE
Dyrektywa Niskonapięciowa 2014/35/UE

Nazwa producenta: VENTILATION SYSTEMS PrJSC
Adres producenta: ul. Michała Kociubińskiego 1, Kijów, 01030, Ukraina

niniejszym oświadczam, że produkt wyszczególniony poniżej:

Nazwa produktu: **WENTYLATOR ODŚRODKOWY**

Model:

KSB XXX YYY

gdzie:

XXX – średnica króćca: 100, 125, 150, 160, 200, 250, 315;

YYY – opcje: R (przewód zasilający z wtyczką); S (silnik o zwiększonej mocy); M (wibroizolatory);

U (regulator prędkości z termostatem elektronicznym i zintegrowanym czujnikiem temperatury);

Un (regulator prędkości z termostatem elektronicznym i zewnętrznym czujnikiem temperatury z

przewodem 4 m); U1 (regulator prędkości z termostatem elektronicznym i zintegrowanym czujnikiem

temperatury); U1n (regulator prędkości z termostatem elektronicznym i zewnętrznym czujnikiem

temperatury z przewodem 4 m).

Oznakowanie: VENTS

Oznakowanie CE nadano: 2014

jest zgodny z następującymi specyfikacjami produktowymi:

Niniejszym oświadczamy, że produkt jest zgodny z wymaganiami w zakresie zabezpieczeń określonymi w Dyrektywie Kompatybilności Elektromagnetycznej Rady 2014/30/UE, Dyrektywie Niskonapięciowej 2014/35/UE oraz Dyrektywie o oznakowaniu CE 93/68/EWG, które dotyczą zbliżenia ustawodawstwa państw członkowskich, odnoszącego się do kompatybilności elektromagnetycznej.

Niniejsze świadectwo wydano po zbadaniu próbek produktu wyszczególnionego powyżej. Ocenę zgodności produktu z wymaganiami dotyczącymi kompatybilności elektromagnetycznej przeprowadzono w oparciu o wymienione normy.

EN 61000-3-2:2014 (IEC 61000-3-2:2014 (ed.4)),

EN 61000-3-3:2013 (IEC 61000-3-3:2013 (ed.3)),

EN 55014-1:2006+A1+A2 (CISPR 14-1:2005 (ed.5) +A1+A2),

EN 55014-2:1997+A1+A2 (CISPR 14-2:1997 (ed.1) +A1+A2)

Informacje uzupełniające:

Ocenę zgodności produktu z wymaganiami dotyczącymi kompatybilności elektromagnetycznej przeprowadzono w oparciu o wymienione normy.

EN 60335-1:2012+A11 (IEC 60335-1:2010 (ed.5)),
EN 60335-2-80:2003+A1+A2 (IEC 60335-2-80:2002 (ed.2) +A1+A2),
EN 62233:2008

Data: 12.03.2018
Marina Kozak
Ekspert ds. certyfikacji produktów

[Pieczęć firmowa i podpis]

Za zgodność z oryginałem
Marek Łojewski
Prezes Zarządu

Vents Group Sp. z o.o.
Prezes Zarządu
Marek Łojewski