



NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO  
- Państwowy Zakład Higieny

Zakład Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska

**ATEST HIGIENICZNY**

**BK/K/0681/10/2018**

**HYGIENIC CERTIFICATE**

**ORYGINAŁ**

**NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH – NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE**

Wyrób / product: **Wentylatory osiowe kanałowe:**  
**TT PRO 100/125/150/160/200/250/315 EC**

Zawierający / containing: PP i inne składniki wg dokumentacji producenta

Przeznaczony do / destined: montażu w instalacjach wentylacyjnych budynków mieszkalnych oraz użyteczności publicznej w tym obiektów służby zdrowia, produkcyjnych, usługowych, oświatowych oraz w obiektach branży żywnościowej, elektronicznej i farmaceutycznej

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:  
Atestowane centrale muszą być zgodne z przepisami dotyczącymi pomieszczeń i obiektów wentylowanych. Atest nie obejmuje zastosowania w pomieszczeniach o podwyższonych wymaganiach higienicznych (sale operacyjne, wybudzeniowe, OIOM.....). Atest nie obejmuje wymiennych filtrów powietrza..

Atest higieniczny nie dot. parametrów technicznych, walorów użytkowych i oceny właściwości alergizujących wyrobu / Hygienic certificate does not apply to technical parameters, utility value and allergenic properties of the product  
Wytwórca / producer:

JSC „VENTILATION SYSTEMS”  
01030 Kijów  
ul. Kotzubinskiego 1, Ukraina  
Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:  
VENTS GROUP Sp z o.o.  
64-320 Niepruszewo  
ul. Brzozowa 8



Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2023-11-21 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2023-11-21 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 21 listopada 2018

The date of issue of the certificate: 21st November 2018

p.o. kierownik  
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego  
Środowiska

*[Signature]*  
dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP-PZH