



NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
- Państwowy Zakład Higieny

Zakład Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska

ATEST HIGIENICZNY

BK/K/0681/05/2018

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAL

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH – NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

Wyrób / product: **Centrale rekuperacyjne MICRA 100 E, VUT 180 P5/P5B EC, VUT 270 V5B EC**

Zawierający / containing: stal, polistyren i inne składniki wg dokumentacji producenta

Przeznaczony do / destined: montażu w instalacjach wentylacyjnych budynków mieszkalnych oraz użyteczności publicznej w tym obiektów służby zdrowia, produkcyjnych, usługowych, oświatowych oraz w obiektach branży żywnościowej, elektronicznej i farmaceutycznej

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Atestowane centrale muszą być zgodne z przepisami dotyczącymi pomieszczeń i obiektów wentylowanych. Atest nie obejmuje zastosowania w pomieszczeniach o podwyższonych wymaganiach higienicznych (sale operacyjne, wybudzeniowe, OIOM.....). Atest nie obejmuje wymiennych filtrów powietrza.

Atest higieniczny nie dot. parametrów technicznych, walorów użytkowych i oceny właściwości alergizujących wyrobu / Hygienic certificate does not apply to technical parameters, utility value and allergenic properties of the product

Wytwórca / producer:

JSC "VENTILATION SYSTEMS"

01030 Kijów

ul. M. Kotzubinskiego, Ukraina

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

VENTS GROUP Sp z o.o.

64-320 Niepruszewo

ul. Brzozowa 8

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2023-11-20 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2023-11-20 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 20 listopada 2018

The date of issue of the certificate: 20th November 2018

p.o. kierownik
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Środowiska

2 wsp. J. Soleccka
dr hab. Jolanta Soleccka, prof. NIZP-PZH

Kontakt w sprawie niniejszego atestu higienicznego / To contact regarding this hygienic certificate
Zakład Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska NIZP-PZH / Department of Environmental Health and Safety NIPH-NIH
00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24 / 00-791 Warszawa, Chocimska 24, Poland
e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl tel. +48 22 54-21-354, +48 22 54-21-349, fax: +48 22 54-21-287