



## ATEST HIGIENICZNY

**B.BK.60112.0459.2024**

### HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

**NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH – NATIONAL RESEARCH INSTITUTE**

Wyrób / product: **Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła:**  
**Reneo-Fit D 100/150/200 (-E) VG wyd. max 130-309 m3/h;**  
**Reneo D 180/240 (-E) VG wyd. max 313 m3/h;**  
**Reneo S 210/270/350/550 (-E) VG wyd. max 304-660 m3/h;**  
**Reneo SE 210/270/350/550 (-E) VG wyd. max 304-660 m3/h**

Zawierający / containing: spieniony polipropylen (EPP), wełnę mineralną, polistyren i inne materiały zgodnie z dokumentacją przedstawioną do niniejszej oceny

Przeznaczony do / destined: systemów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych w budynkach: mieszkalnych, użyteczności publicznej (m.in. w obiektach: podmiotów wyk. działalność leczniczą, usługowych, oświatowych) i w zakładach przemysłowych branży spożywczej, farmaceutycznej, elektronicznej

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Zastosowanie i wykonanie wyrobów, w tym rodzaje wymienników ciepła i technologia nawilżania powietrza, muszą być zgodne z aktualnymi przepisami dotyczącymi obiektów, w których są one montowane. Zastosowanie w obiektach podmiotów wykonujących działalność leczniczą z wyłączeniem pomieszczeń o podwyższonych wymaganiach higienicznych (kl. S1, S2). W trakcie prac montażowych i eksploatacji, elementy z wełny mineralnej nie mogą być źródłem przedostawania się jej włókien do powietrza nawiewanego do pomieszczeń. Stosowane czynniki chłodnicze muszą być zgodne z przepisami aktualnymi w dniu sprzedaży wyrobu. Atest nie obejmuje wymiennych filtrów powietrza innych niż dostarczane przez producenta. Montaż i eksploatacja zgodnie z zaleceniami producenta. Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych, walorów użytkowych i oceny właściwości alergizujących wyrobu.

Wytwórca / producer: VENTS GROUP Sp. z o.o.

64-320 Niepruszewo  
ul. Brzozowa 8

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

VENTS GROUP Sp. z o.o.  
64-320 Niepruszewo  
ul. Brzozowa 8



Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2030.03.07 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2030.03.07 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 7 marca 2025

The date of issue of the certificate: 7th March 2025

p.o. Kierownika  
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego  
Środowiska

*z mp. M. Jęszked*  
dr n. med. Maciej Szczotko