



ATEST HIGIENICZNY

B.BK.60112.0138.2026

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH – NATIONAL RESEARCH INSTITUTE

Wyrób / product: **Wentylatory serii TT Silent-M 100/125/150/160/200/250/315**

Zawierający / containing: stal malowaną proszkowo, wełnę mineralną, ABS i inne materiały zgodnie z dokumentacją przesłaną do niemniejszej oceny

Przeznaczony do / destined: wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej (m.in. w obiektach podmiotów wykonujących działalność leczniczą, usługowych), w laboratoriach oraz w obiektach przemysłowych m.in. branży elektronicznej, spożywczej

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Zastosowanie i wykonanie wyrobów muszą być zgodne z przepisami dotyczącymi obiektu, w którym są one montowane. Zastosowanie w obiektach podmiotów wykonujących działalność leczniczą z wyłączeniem pomieszczeń o podwyższonych wymaganiach higienicznych. W trakcie prac montażowych i eksploatacji włókna wełny mineralnej nie mogą przedostawać się do powietrza nawiewanego do pomieszczeń. Montaż i eksploatacja zgodnie z zaleceniami producenta.

Atest higieniczny nie dotyczy oceny parametrów technicznych, właściwości użytkowych i alergizujących wyrobu. / The hygienic certificate does not cover the assessment of the technical parameters, functional properties, or allergenic potential of the product.

Wytwórca / producer:

VENTILATION SYSTEMS LLC

01054

Kijów

ul. Michała Kociubińskiego 1 (Region szewczenkowski), Ukraina

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

VENTS GROUP Sp. z o.o.

64-320

Niepruszewo

ul. Brzozowa 8


Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2031.06.03 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2031.06.03 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 3 czerwca 2026

The date of issue of the certificate: 3rd June 2026

Kierownik
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Środowiska


dr n. med. Maciej Szczotko